

Suceava, 06.01.2012

## BULETIN INFORMATIV

### Incendiu violent la o fabrică din județul Suceava

120 de pompieri militari și civili au intervenit cu 26 de autospeciale, timp de patru ore, pentru localizarea și lichidarea unui puternic incendiu (anunțat prin numărul unic de apeluri de urgență la ora 08.16) izbucnit în această dimineață la centrala termică a unei fabrici de reșapare anvelope, din satul Slobozia, comuna Grănicești, județul Suceava. Au fost concentrate



forțe de la Detașamentele de pompieri Rădăuți, Suceava și Fălticeni, Gărzile de intervenție Siret, Vicovu de Sus, Solca și Gura Humorului (97 pompieri militari), serviciile voluntare pentru situații de urgență ale localităților Grănicești, Milișăuți, Frătăuții Noi, Arbore, Todirești și Volovăț (23 pompieri civili), precum și grupa operativă a I.S.U. „Bucovina” Suceava, condusă de inspectorul șef, colonelul Ion Burlui.



De asemenea, pentru asigurarea perimetrului au venit în sprijin 34 de jandarmi și 10 polițiști.

La sosirea echipajelor de intervenție, ardeau clădirea centralei termice, anvelope depozitate în stive lângă hala de vulcanizare și în curtea acesteia, precum și combustibilul lichid deversat din patru rezervoare de alimentare ale centralei termice.

Exista pericolul de explozie în întreaga fabrică, cu implicații asupra vecinătăților, din cauza prafului de cauciuc acumulat în secția de producție, ce are interval foarte larg de explozie, precum și a rezervoarelor de combustibil lichid ale centralei termice.

Totodată, exista pericolul extinderii incendiului la întreaga hală de producție, ce are o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, precum și la depozitul exterior de anvelope, fapt ce ar fi avut

repercusiuni grave asupra mediului și vecinătăților (localitățile Slobozia și Milișăuți, Gara Milișăuți, DN 2 - E85 etc.).

După lichidarea incendiului (în jurul orei 12.30), pompierii militari au rămas să supravegheze arealul respectiv, pentru prevenirea reaprinderii focarelor.

Au ars scurgeri de combustibil lichid din rezervoarele centralei termice, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp și stive de anvelope, cu o înălțime de aproximativ trei metri, dispuse pe o suprafață de circa 900 mp. S-au degradat clădirea centralei termice, utilaje și instalații din hala de vulcanizare, pereții halei, pe o suprafață de 200 mp și izolația clădirii, pe o suprafață de 50 mp.



Din primele cercetări, a rezultat că focul a izbucnit din cauza sistemului de alimentare a cazanului centralei termice, ce prezenta scurgeri de combustibil lichid.

Datorită intervenției prompte a pompierilor, flăcările au fost localizate și lichidate, pericolele fiind înlăturate. S-au salvat hala de producție și depozitul de cauciucuri.

Echipajul SMURD, din cadrul Detașamentului de pompieri Rădăuți, a acordat asistență medicală unei persoane civile, Gabriel H, în vârstă de 42 de ani, care a acuzat o criză de astm bronșic. Bărbatul a refuzat transportul la spital.



**Persoană de contact: plt. maj Alin Găleată – tel. 0745 .517.007**