

**ORDIN nr. 770 din 24 august 2005**

pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate (actualizat)

**EMITENT:** MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

**PUBLICAT ÎN:** MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 septembrie 2005

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 11 lit. k) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin [Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004](#),

în temeiul prevederilor [art. 9 alin. \(4\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 604/2003](#), cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite prezentul ordin.

**ART. 1**

Se aproba Regulamentul de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**ART. 2**

Prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 se duc la îndeplinire de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de laboratoarele/poligoanele care solicita autorizarea.

**ART. 3**

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**ART. 4**

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Regulamentul de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc, de testări și experimentari în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, aprobat prin [Ordinul ministrului de interne nr. 529/2003](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003.

Ministrul administrației și internelor,  
Vasile Blaga

București, 24 august 2005.  
Nr. 770.

## ANEXA

### REGULAMENT

de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate

#### CAP. I

##### Dispoziții generale

##### ART. 1

Prezentul regulament stabilește cadrul de desfășurare a activității de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate.

##### ART. 2

(1) Prin laborator de încercări la foc, în sensul prezentului regulament, se înțelege:

a) orice laborator de încercări pentru produse, materiale, procedee și echipamente destinate apărării împotriva incendiilor și protecției civile;

b) orice laborator ce execută analize și încercări pentru determinarea comportării la foc a produselor și materialelor;

c) orice laborator ce execută încercări pentru determinarea eficienței lucrărilor de termoprotecție.

(2) Prin poligon de încercări la foc, în sensul prezentului regulament, se înțelege o persoană juridică care are în dotare un teren special amenajat, în cuprinsul căruia se realizează studierea, încercarea și experimentarea produselor, procedeele și echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

(3) Prin poligon de distrugere a munițiilor descoperite neexplodate, în sensul prezentului regulament, se înțelege o persoană juridică care are în dotare o suprafață de teren special amenajată și utilată pentru executarea operațiunilor de distrugere a munițiilor, în condiții de siguranță, conform procedurilor stabilite în reglementările specifice.

##### ART. 3

Prin autorizarea laboratoarelor de încercări la foc se conferă acestora dreptul ca pe baza încercărilor și analizelor efectuate cu echipamentul propriu să emită documente (rapoarte de încercare, referate, studii) recunoscute de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare IGSU, ca autoritate în domeniu.

##### ART. 4

Prin autorizarea poligoanelor de la art. 2 alin. (2) și (3), denumite în continuare poligoane, se conferă acestora dreptul de a efectua încercări și experimentări, ale căror rezultate să poată fi luate în considerare pentru elaborarea unor studii și analize privind eficiența unor produse, procedee și echipamente destinate apărării împotriva incendiilor și pentru distrugerea muniției neexplodate.

##### ART. 5

Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc și a poligoanelor se efectuează pentru orice laborator de încercări la foc și poligon, independent de mărime sau de titularul dreptului de proprietate.

#### ART. 6

Autorizarea este obligatorie, potrivit legii, pentru toate laboratoarele de încercări la foc care emit documente privind certificarea calității mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

#### ART. 7

Autorizarea nu este necesară în cazul laboratoarelor de încercări la foc care emit rapoarte de încercare în domeniile reglementate de [Legea nr. 608/2001](#) privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare; în acest caz se aplica procedurile de recunoaștere/desemnare, conform legii.

#### ART. 8

(1) Pentru laboratoarele de încercări autorizarea se acorda pentru încercări bazate pe standarde romane și standarde ale organismelor de standardizare europene și internaționale. În cazul în care pentru un anumit domeniu nu exista standarde de metoda românești, europene sau internaționale, metodele de încercare trebuie validate conform referentialului de acreditare.

(2) Pentru poligoane autorizarea se acorda pe baza reglementărilor emise de IGSU.

#### ART. 9

În vederea autorizării laboratoarele de încercări la foc trebuie sa fie acreditate conform legii.

### CAP. II

Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc și poligoanelor

#### ART. 10

Cererea de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se depune la IGSU, cu respectarea cerințelor și procedurii prevăzute în prezentul regulament.

#### ART. 11

Cererea de autorizare pentru un laborator de încercări la foc trebuie însoțită de un dosar ce va conține următoarele documente:

- a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice act juridic echivalent privind înființarea, în copie legalizată;
- b) certificatul de acreditare și lista încercărilor pentru care s-a acordat acreditarea, emis de organismul național de acreditare, în copie;
- c) datele specifice de personal, de calificare și de experiența profesională, referitoare la directorul laboratorului, la personalul cu funcții de conducere și la personalul tehnic responsabil de încercare;
- d) descrierea spațiilor de lucru și a echipamentelor tehnice și indicarea procedurilor specifice pentru încercările pentru care se solicita autorizarea;
- e) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate de laborator (raport de încercare).

#### ART. 12

Cererea de autorizare pentru poligoane trebuie însoțită de un dosar ce va conține următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice act juridic echivalent privind înființarea, în copie legalizată;

b) datele specifice de personal, de calificare și de experiența profesională, referitoare la directorul poligonului, la personalul cu funcții de conducere și la personalul tehnic responsabil de procedura;

c) descrierea spațiilor de lucru, a suprafeței poligonului și a echipamentelor tehnice și indicarea procedurilor specifice.

#### ART. 13

(1) Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității din cadrul IGSU efectuează evaluarea în vederea autorizării, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, pe baza documentației prezentate și a unui audit la sediul solicitantului.

(2) În cazul în care documentația depusă nu este completă și/sau solicitantul nu a asigurat condițiile de efectuare a auditului, data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se decalază corespunzător cu perioada consumată pentru completarea dosarului și/sau asigurarea condițiilor necesare auditului.

#### ART. 14

(1) Auditul laboratoarelor de încercări la foc și al poligoanelor se efectuează de un grup de auditori cu competența în domeniu, propus de șeful Direcției pompieri din cadrul IGSU, avizat de adjunctul inspectorului general și aprobat de inspectorul general al IGSU.

(2) Auditul se efectuează numai atunci când documentația depusă este completă.

(3) Auditul laboratoarelor de încercări la foc se efectuează, cu prioritate, împreună cu auditul efectuat de organismul național de acreditare.

(4) Auditul se finalizează printr-un raport de audit semnat de membrii grupului constituit conform alin. (1).

#### ART. 15

(1) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un raport de evaluare, întocmit de Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității și semnat de șeful acestuia, raport care, împreună cu dosarul complet de autorizare, se înaintează Comisiei de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc și a poligoanelor, denumită în continuare Comisia de autorizare, în termen de 10 zile de la finalizarea auditului.

(2) În cazul în care au fost constatate neconformități majore în cursul auditului, data de la care curge termenul prevăzut la art. 1 se decalază corespunzător cu perioada necesară pentru rezolvarea neconformităților.

(3) În concluziile raportului de evaluare se precizează explicit domeniul de autorizare, prin indicarea încercărilor/ standardelor de metoda de încercare.

#### ART. 16

Comisia de autorizare se compune din președinte, 3 membri, un secretar și se numește prin ordin al inspectorului general al IGSU.

#### ART. 17

Comisia de autorizare se întrunește în ședințe ordinare trimestriale sau ori de câte ori este nevoie.

#### ART. 18

(1) Comisia de autorizare are următoarele atribuții:

- a) analizează raportul de evaluare elaborat de Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii;
- b) coordonează activitatea grupului de auditori care efectuează evaluarea și supravegherea anuală a organismelor;
- c) hotărăște acordarea sau respingerea autorizării, după caz;
- d) hotărăște menținerea, limitarea, suspendarea sau retragerea autorizației, pe baza raportului auditorilor, în urma auditului de supraveghere.

#### ART. 19

(1) Autorizația se acorda pentru o perioada de 4 ani.

(2) Modelul de autorizație este prezentat în anexa nr. 2.

#### ART. 20

Autorizația și hotărârea de limitare, suspendare sau retragere a autorizării se semnează de inspectorul general al IGSU.

#### ART. 21

Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii are următoarele responsabilități:

- a) transmite solicitantului hotărârea Comisiei de autorizare, în termen de 10 zile de la data semnării de către inspectorul general al IGSU;
- b) păstrează și gestionează dosarele constituite în procesul de autorizare și supraveghere;
- c) constituie și tine la zi baza de date centralizată, referitoare la laboratoarele și poligoanele autorizate.

#### ART. 22

Cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea perioadei de autorizare, organismul autorizat are obligația de a solicita în scris IGSU menținerea autorizării.

#### ART. 23

(1) Măsura retragerii autorizației se aplica în cazul constatării unor neconformități privind:

- a) emiterea de rapoarte de încercare pentru încercări, definite conform art. 2, pentru care laboratorul nu este autorizat;
- b) emiterea de rapoarte de încercare cu rezultate intenționat eronate sau ca urmare a unor presiuni;
- c) nefuncționarea sistemului de management al calității adoptat.

(2) Măsura de retragere a autorizației se aplica și în cazul retragerii acreditării de către organismul național de acreditare.

(3) Limitarea sau suspendarea autorizației se aplica conform procedurii elaborate de Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii și aprobată de inspectorul general al IGSU, pentru situațiile în care, temporar, condițiile autorizării sunt încălcate de titularul acesteia.

#### ART. 24

Contestațiile și reclamațiile se soluționează conform Procedurii de tratare a reclamațiilor și contestațiilor, elaborată de Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii și aprobată de inspectorul general al IGSU.

### CAP. III

Obligațiile și răspunderile laboratoarelor de încercări la foc și ale poligoanelor

#### ART. 25

Laboratoarele de încercări la foc și poligoanele au următoarele obligații:

- a) sa respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condițiile de autorizare;
- b) sa permită IGSU, prin Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii, sa efectueze audituri de supraveghere planificate, precum și, dacă este cazul, audituri inopinate de supraveghere;
- c) sa participe la intervale regulate la schimburile de experienta dintre organisme de profil, programate de IGSU;
- d) sa asigure trasabilitatea echipamentelor de măsurare conform reglementărilor în vigoare;
- e) sa păstreze și sa actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecționarea și experienta profesională a personalului propriu;
- f) sa elaboreze și sa actualizeze procedurile de lucru;
- g) abrogat (cf. OMAI nr. 311/28.09.2007).

#### ART. 26

Laboratoarele de încercări la foc și poligoanele sunt obligate sa informeze Serviciul pentru desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii din cadrul IGSU asupra modificării condițiilor avute în vedere la autorizare, în termen de 15 zile de la data la care aceste modificări s-au produs.

### CAP. IV

Dispoziții finale

#### ART. 27

Autorizarea de IGSU a laboratoarelor de încercări la foc și a poligoanelor nu exclude existenta celorlalte autorizari impuse de actele normative în vigoare și nu exonereaza laboratoarele de încercări la foc și poligoanele de obligațiile și responsabilitățile ce le revin, conform legii.

#### ART. 28

Lista laboratoarelor de încercări la foc și a poligoanelor autorizate se actualizează și se publica în buletinele informative și în celelalte publicații periodice de specialitate ale IGSU și pe site-ul acestei instituții.

### ANEXA 1

la regulament

Instituția .....  
Laboratorul .....  
Nr. .... din .....

CERERE DE AUTORIZARE  
către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Prin prezenta instituția/societatea comercială/laboratorul  
....., cu sediul în localitatea ....., județul  
....., str. .... nr. ..., reprezentat prin  
manager/director ....., solicitam autorizarea  
laboratorului/poligonului ..... care funcționează în cadrul  
instituției/firmei noastre pentru următoarele încercări:

.....

.....  
În susținerea cererii anexăm dosarul tehnic cuprinzând următoarele  
documente:

1.

.....;

2.

.....;

3.

.....;

4.

.....;

5.

.....

care atesta îndeplinirea condițiilor și criteriilor prevăzute în  
Regulamentul de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la  
foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate, aprobat prin Ordinul  
ministrului administrației și internelor nr. 770/2005.

Declaram ca am luat cunoștința de obligațiile ce ne revin potrivit  
regulamentului menționat, pe care înțelegem să le respectăm întocmai.

Manager/Director,  
.....  
(numele și prenumele)  
Semnatura  
L.S.

Contabil-șef,  
.....  
(numele și prenumele)  
Semnatura

la regulament

Ministerul Administrației și Internelor  
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

AUTORIZAȚIE

Nr. .... din .....

În conformitate cu art. 3 alin. (1) și [art. 11 lit. k\) din Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004](#), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență autorizează laboratorul de încercări la foc/poligonul

.....,  
aparținând

.....,  
cu sediul în

.....,  
pentru:

- efectuarea încercărilor

.....;  
• efectuarea distrugerii munițiilor neexplodate.

Lista încercărilor pentru care a fost autorizat laboratorul este cuprinsă în anexa la prezenta autorizație, conținând ..... pagini.

Evaluarea a fost făcută în conformitate cu .....

Prezenta autorizație este  
valabilă până la data de .....

Inspector general,  
.....

Președintele Comisiei de autorizare,  
.....

-----